

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края»

**Программа учебной практики**  
Специальность 20.02.04. «Пожарная безопасность».

## Отчет по учебной практике

Курс \_\_\_\_\_  
Группа \_\_\_\_\_

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_

Период практики: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

<b>Оценка по учебной практике</b>		<b>Начальник ОНД</b> _____ _____ <b>М.П.</b>
<b>Итоговая по учебной практике</b>		<b>Руководитель практики</b> <b>М.В.Сидорин</b>

г.Пермь

## **Порядок прохождения практики**

1. Студент прибывает на объект за 15-30 минут до начала мероприятия.
2. Представляется руководителю объекта или ответственному за проведение мероприятия на объекте.
3. Сообщает дежурному инспектору ОНД по телефону о своем прибытии (№ телефона указан в графике)
4. Осматривает объект на предмет готовности к проведению мероприятия:
  - исправность, возможность открывания дверей на путях эвакуации без ключа
  - изучает план эвакуации
  - наличие исправных электрических фонарей
  - наличие и исправность, возможность свободного доступа к первичным средствам пожаротушения
  - отсутствие открытых источников горения
  - во время проведения мероприятия находится на объекте.

**ПОКИДАТЬ ОБЪЕКТ ДО ОКОНЧАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!**

- о всех нештатных ситуациях докладывает по телефону дежурному инспектору.

По окончании проведения мероприятий ставится отметка ответственного (руководителя) за проведение мероприятия на объекте

**Форма одежды: синяя МЧС.**

Выписка из Правил противопожарного режима:

31. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

32. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

38. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

По окончании практики заполненный дневник представляется начальнику отделения надзорной деятельности по территориальности для проставления оценки на первом листе отчета по учебной практике.

В соответствии с расписанием дневник представляется руководителю практики.

Студент, пропустивший практику и не посетивший объекты согласно графика к аттестации не допускается.

Замена объектов не допускается.









